

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Novasolar S.r.l. , garantisce la stabilità e le caratteristiche chimico fisiche del trattamento interno per bollitori sanitari, del tipo epossifenolico ad uso alimentare, denominato commercialmente:

POLITECH

alle seguenti condizioni di esercizio:

- La temperatura massima di esercizio dei bollitori non deve superare 70°C.
- L'indice di Langelier dell'acqua del bollitore misurato a 70°C, dovrà essere compreso fra i seguenti valori: "0" e "+0,4".
- La pressione massima in esercizio del bollitore non deve superare la pressione massima di progetto del bollitore.
- Il bollitore sia dotato di vaso/i di espansione e valvola di sicurezza correttamente dimensionati e funzionanti.
- Vi sia installato sul bollitore e correttamente funzionante un sistema di protezione catodica (anodi al magnesio o anodi elettronici a corrente impressa)
- Il bollitore sia messo elettricamente a massa (messa a terra)
- Eventuali serpentini di riscaldamento in rame, inseriti all'interno del bollitore, siano del tipo stagnato.

NOVASOLAR S.r.l.